



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064, Телефон (347) 279-96-00, Факс (347) 279-96-04

СВИДЕТЕЛЬСТВО
О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ

Регистрационный номер 088-2026 от « 16 » июня 20 26 г.

Настоящее свидетельство удостоверяет, что

С переносным комплектом приборов

(стационарная, передвижная, с переносным комплектом приборов)

электролаборатория ИНН 0275920940

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХРОН»

450015, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1

Телефон +7(347)246-18-01

(юридический адрес предприятия, телефон)

зарегистрирована в Западно-Уральском управлении Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору с правом выполнения испытаний и (или) измерений электрооборудования и электроустановок напряжением

До 1000 В

(до и /или/ выше 1000 В)

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений согласно приложению(ям) № 1

Свидетельство недействительно без приложения

Свидетельство выдано на основании акта проверки электролаборатории

№ 29-16/88 А от « 16 » июня 20 26 г.

Срок действия свидетельства установлен до « 16 » июня 20 29 г.

Заместитель руководителя

(должность)



Р.Р. Бикбулатов

(Ф.И.О.)

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ул. Мира, д. 14, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450064, Телефон (347) 279-96-00, Факс (347) 279-96-04

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К СВИДЕТЕЛЬСТВУ О РЕГИСТРАЦИИ ЭЛЕКТРОЛАБОРАТОРИИ**

Регистрационный номер 088-2026 от « 16 » июня 20 26 г.

электролаборатория ИНН 0275920940

Общество с ограниченной ответственностью «Завод ТЕХРОН»

450015, Российская Федерация, г. Уфа, ул. Гоголя, д. 60/1

Телефон +7(347)246-18-01

(юридический адрес предприятия, телефон)

Перечень разрешённых видов испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок напряжением до 1000 В:


1. Проверка соответствия смонтированной электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр).
2. Проверка заземляющего устройства.
3. Проверка наличия цепи качества контактных соединений зануляющих (заземляющих) и защитных проводников.
4. Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали (измерение полного сопротивления петли фаза-нуль или непосредственное измерение тока однофазного замыкания).
5. Измерение сопротивления изоляции электроустановки (проводов, кабелей, электрооборудования).
6. Проверка работоспособности устройства защитного отключения (УЗО).
7. Проверка работоспособности автоматических выключателей (АВ).
8. Проверка работоспособности схемы автоматического включения резерва (АВР). Проверка функционирования полностью собранных схем при различных значениях напряжения оперативного тока.

Приложение № 1 к свидетельству выдано на основании акта проверки электролаборатории:

№ 29-16/88 А от « 16 » июня 20 26 г.

Заместитель руководителя

(должность)



Р.Р. Бикбулатов

(Ф.И.О.)